



PLANTA BAIXA SUPERIOR
ESCALA 1/50

LEGENDA SISTEMA ELETRICO

SIMBOLOGIA:	DESCRIÇÃO DO USO:	INSTALAÇÃO:
	Caixa de medição	H = 1,50m ou INDICADA
	Caixa de distribuição de energia embutir	H = 1,50m ou INDICADA
	Caixa de distribuição de dados embutir	H = 1,50m ou INDICADA
	Tomada de Uso Especifico - Chuveiro BSMico	H = 2,20m ou INDICADA
	03 Tomada de Uso Geral Universal 2P + F 15A/250V - caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	02 Tomada de Uso Geral Universal 2P + F 15A/250V - caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Tomada de Uso Geral - MEDIA Universal 2P + F 15A/250V - caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Tomada de Uso Geral - BAIXA Universal 2P + F 15A/250V - caixa 10x5 cm	H = 0,30m ou INDICADA
	Tomada de Uso Geral - ALTA Universal 2P + F 15A/250V - caixa 10x5 cm	H = 1,70m ou INDICADA
	Ponto TV e Cabo caixa 10x5 cm	H = 0,30m ou INDICADA
	Interruptor 1P/1F - 10A/250V caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Interruptor DUPLC - 10A/250V caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Interruptor SIMPLES - 10A/250V caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Interruptor paralelo DUPLC - 10A/250V caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Interruptor paralelo SIMPLES - 10A/250V caixa 10x5 cm	H = 1,10m ou INDICADA
	Elétrodoto embutido	No teto ou Parede

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

SIMBOLO	QTD	DESCRIÇÃO	LÂMPADA	CARGA
	08	Pendente Iluminação Externa	Lâmpada filamento de led 48W	384w
	29	Pendente Iluminação Interna	Lâmpada filamento de led 24W	696w
	14	Pendente Iluminação Interna	Lâmpada filamento de led 250W	3500w
	07	Pendente Iluminação Interna	Lâmpada filamento de led 7W	49w
	10	Pendente Iluminação Interna	Lâmpada filamento de led 2 x 55W	1100w

Revisão	Data	Discriminação
00	15 de abril de 2019	Emissão de Projeto Elétrico

PROJETO ARQUITETÔNICO

Endereço	Projeto
Rua de Acesso ao Ginásio de Esporte Penha - Paulo Lopes - Santa Catarina	Ginásio de Esportes

Proprietário: _____ Resp. Técnico: _____

Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
 CNPJ: 02.892.345/0001-32

Vitor Mateus Macuglia
 CREA/SC: 132568-6

Conteúdo
 PLANTA BAIXA SUPERIOR DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LEGENDA.

Equipe Técnica: Vitor M. Macuglia
 Engenheiro Civil - CREA/SC
 e-mail: vm.eng@ig.com
 fone: (48) 9963-1782

Arquivo: GinasioPL_2019_01 Escala: Indicada ART: 6942303-6

03/05

