



PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/75

SIMBOLOGIA SISTEMA PPCI	
SIMBOLOGIA:	DESCRIÇÃO DO USO:
	Extintor de Fô Químico com sinalização de piso e parede Tipo [20-B:C 4,0 kg] Altura Máxima de Instalação (h = 1,60m)
	Sinalização Indicativa de Abandono de local Tipo [Fotoluminescente] Altura Máxima de Instalação (h = 2,20m)
	Luminária de Emergência com bateria acoplada Tipo de parede - Bloco Automático [9 W] Altura de instalação indicada
	Luminária de Emergência com bateria acoplada Tipo Farolete - Bloco Automático [2 x 55 W] Altura de instalação indicada
	Ventilação Permanente Inferior e Superior Tipo [Plástica 0,15 x 0,15m] Inferior [Hmáx= 0,80m] Superior [Hmín= 1,50m]
	Lotação máxima de (nº de pessoas) pessoas Dimensões mínimas (0,30 x 0,40m) com letras compatíveis com o tamanho da placa

Revisão	Data	Discriminação
00	08 de março de 2019	Emissão de Projeto Preventivo Contra Incêndio

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	
Endereço	Projeto
Rua de acesso ao Ginásio de Esportes - Penha Paulo Lopes - Santa Catarina	Ginásio de Esportes
Proprietário	Resp. Técnico

Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
Secretaria de Esportes e Lazer

Vitor Mateus Macuglia
CREA/SC: 152568-6

ENGENHARIA

Conteúdo
PLANTA BAIXA TÉRREA e SIMBOLOGIA DO SISTEMA PPCI

Equipe Técnica
Vitor M. Macuglia
Engenheiro Civil - CREA/SC
e-mail: vmengcivil@gmail.com
fone: (48) 99603-1782

Arquivo
Ginásio_PL_2019_01

Francha
02/05

Escala
Indicada

ART